

焼却施設	維持管理の状況	根拠法令 省令第4条の5の2	測定頻度	測定を行った位置	単位	基準又は 規制値	月間平均値											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	燃焼室中の燃焼ガスの温度	第1項第2号ト	常時	炉出口		800 以上	889	880	877	873	887	885	883	886	870	880	852	873
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度	第1項第2号リ	常時	減温乾燥器出口		概ね200 以下	187	190	187	192	190	187	187	188	182	183	180	184
	排ガス中の一酸化炭素濃度	第1項第2号ヲ	常時	スクラバー前	ppm	100ppm以下	0	2	57	72	92	18	54	61	69	41	46	53

焼却施設	維持管理の状況		根拠法令 省令第4条の5	測定頻度	採取した位置	単位	基準又は 規制値	排ガスを採取した日	結果の得られた日	結果	排ガスを採取した日	結果の得られた日	結果
	排ガス中のダイオキシン類濃度		第1項第2号カ	1回 / 年		ng-TEQ/m ³	10ng-TEQ/m ³ 以内	1月14日	1月15日	0.74			
	ばい煙濃度	硫酸化合物	"	1回 / 6月	煙突	m ³ N/h	7.28 m ³ N/h以下	6月19日	7月15日	0.23	1月14日	1月27日	0.56
		ばいじん	"	1回 / 6月	煙突	g/m ³ N	0.25 g/m ³ N以下	6月19日	7月15日	0.23	1月14日	1月27日	<0.010
		塩化水素	"	1回 / 6月	煙突	mg/m ³ N	700 mg/m ³ N以下	6月19日	7月15日	10	1月14日	1月27日	120
		窒素酸化物	"	1回 / 6月	煙突	ppm	250 ppm以下	6月19日	7月15日	190	1月14日	1月27日	130