

平成22年度 虹別専用水道水質検査結果一覧表

(平成23年3月31日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査 6月	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下			< 0.00005										< 0.00005	< 0.00005	
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001	
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001	
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下			0.008			0.008			0.007			0.008	0.008	0.009	
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下			< 0.005										< 0.005	< 0.005	
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下			0.22										0.22	0.21	
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下			0.17										0.17	0.17	
12 砒素及びその化合物	1 mg/l 以下			0.05										0.05	0.06	
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下			< 0.0002										< 0.0001	< 0.0002	
14 1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l 以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005	
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0002	< 0.001	
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下			< 0.001										< 0.0001	< 0.001	
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			< 0.0005										< 0.0001	< 0.0005	
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下			< 0.0005										< 0.0001	< 0.0005	
19 ペンゼン	0.01 mg/l 以下			< 0.001										< 0.0001	< 0.001	
20 塩素酸	0.6 mg/l 以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.05		
21 クロ酢酸	0.02 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
22 クロホルム	0.06 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0001		
23 ジクロ酢酸	0.04 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
24 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0001		
25 臭酸素	0.01 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
26 総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0004		
27 トリクロ酢酸	0.2 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001		
28 ブromクロメタン	0.03 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0001		
29 ブromホルム	0.09 mg/l 以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.0001		
30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003	< 0.001		
31 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下			0.021										0.021	0.024	
32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01	
33 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下			< 0.01										< 0.01	< 0.01	
34 銅及びその化合物	1 mg/l 以下			0.001										0.001	< 0.001	
35 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下			8.63										8.63	10.3	
36 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下			< 0.001										< 0.001	< 0.001	
37 塩化物イオン	200 mg/l 以下	3.6	3.9	4.6	4	4.3	4	4.1	3.7	3.6	3.8	2.7	3.7	4.6	5.6	
38 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下			17.1										17.1	19.2	
39 蒸発残留物	500 mg/l 以下			107			95			88			87	107	118	
40 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下			< 0.02										< 0.02	< 0.02	
41 ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001	
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001										< 0.000001	< 0.000001	
43 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	
44 フェノール類	0.005 mg/l 以下			< 0.0005										< 0.0005	< 0.0005	
45 有機物（全有機炭素）TOC	3 mg/l 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.3	
46 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.3	7.4	7.6	7.7	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.1	7.5	7.7	7.4	
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 1	
50 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	
残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.15	0.2		

平成22年度 西熊牛専用水道水質検査結果一覧表

(平成23年3月31日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査 5月	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		< 0.00005											< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001	< 0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001	< 0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.002											0.002	0.002	0.002
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		< 0.005											< 0.005	< 0.005	< 0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		0.06											0.06	0.07	0.07
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		< 0.08											< 0.08	< 0.08	< 0.08
12 砒素及びその化合物	1 mg/l 以下		< 0.02											< 0.1	< 0.02	< 0.02
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0001	< 0.0002	< 0.0002
14 1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l 以下		< 0.0005											< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.0002	< 0.001	< 0.001
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		< 0.001											< 0.0001	< 0.001	< 0.001
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		< 0.0005											< 0.0001	< 0.0005	< 0.0005
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下		< 0.0005											< 0.0001	< 0.0005	< 0.0005
19 ペンゼン	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.0001	< 0.001	< 0.001
20 塩素酸	0.6 mg/l 以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.05		
21 クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001		
22 クロロホルム	0.06 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.0001		
23 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001		
24 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.0001		
25 臭酸素	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001		
26 総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.0004		
27 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001		
28 ブromクロロメタン	0.03 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.0001		
29 ブromホルム	0.09 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.0001		
30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下		< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003		< 0.001		
31 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.021											0.021	< 0.002	< 0.002
32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01	< 0.01
33 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01	< 0.01	< 0.01
34 銅及びその化合物	1 mg/l 以下		0.001											0.001	< 0.001	< 0.001
35 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		5.6											5.6	5.65	5.65
36 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001	< 0.001	< 0.001
37 塩化物イオン	200 mg/l 以下	1.8	2.3	1.9	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	7.5	2	7.5	2.2	2.2
38 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下		17.4											17.4	17	17
39 蒸発残留物	500 mg/l 以下		106			91			96			86		106	106	106
40 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		< 0.02											< 0.02	< 0.02	< 0.02
41 ジェオミン	0.00001 mg/l 以下		< 0.000001											< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
42 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001 mg/l 以下		< 0.000001											< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
44 フェノール類	0.005 mg/l 以下		< 0.0005											< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
45 有機物（全有機炭素）TOC	3 mg/l 以下	< 0.5	< 0.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.2	< 0.3	< 0.3
46 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.2	7.5	7.3	7.4	6.8	7.3	7.6	7.6	7.6
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5 度以下	< 0.5	< 1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1	< 1	< 1
50 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.10	0.14	0.20	0.10	0.12	0.10	0.10	0.14	0.10	0.10	0.20	0.15	0.2		

平成22年度 中オソベツ専用水道水質検査結果一覧表 (平成23年3月31日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

基準項目	基準値	浄水 (給水栓水) 検査												最大値	原水検査 8月	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下					< 0.00005								< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下					< 0.005								< 0.005	< 0.005	< 0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下					0.2								0.2	0.2	0.2
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下					< 0.08								< 0.08	< 0.08	< 0.08
12 硝酸素及びその化合物	1 mg/l 以下					< 0.02								< 0.1	< 0.02	< 0.02
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下					< 0.0002								< 0.0001	< 0.0002	< 0.0002
14 1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l 以下					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.0002	< 0.001	< 0.001
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下					< 0.001								< 0.0001	< 0.001	< 0.001
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下					< 0.0005								< 0.0001	< 0.0005	< 0.0005
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l 以下					< 0.0005								< 0.0001	< 0.0005	< 0.0005
19 ペンゼン	0.01 mg/l 以下					< 0.001								< 0.0001	< 0.001	< 0.001
20 塩素酸	0.6 mg/l 以下		< 0.06			< 0.06				< 0.06			< 0.06	< 0.05		
21 クロ酢酸	0.02 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001		
22 クロホルム	0.06 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.0001		
23 ジクロ酢酸	0.04 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001		
24 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.0001		
25 臭酸素	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001		
26 総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.0004		
27 トリクロ酢酸	0.2 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.001		
28 ブromクロロメタン	0.03 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.0001		
29 ブromホルム	0.09 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001			< 0.001	< 0.0001		
30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下		< 0.003			< 0.003				< 0.003			< 0.003	< 0.001		
31 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下					0.026								0.026	< 0.002	< 0.002
32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01
33 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下					< 0.01								< 0.01	< 0.01	< 0.01
34 銅及びその化合物	1 mg/l 以下					0.013								0.013	0.001	0.001
35 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下					5.7								5.7	5.19	5.19
36 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下					< 0.001								< 0.001	< 0.001	< 0.001
37 塩化物イオン	200 mg/l 以下	1.9	1.9	1.9	1.9	2.4	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.4	2.4	2.4
38 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/l 以下					12.3								12.3	11.2	11.2
39 蒸発残留物	500 mg/l 以下					103								103	98	98
40 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下					< 0.02								< 0.02	< 0.02	< 0.02
41 ジェオミン	0.00001 mg/l 以下					< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
42 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001 mg/l 以下					< 0.000001								< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		< 0.005			< 0.005				< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
44 フェノール類	0.005 mg/l 以下					< 0.0005								< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
45 有機物 (全有機炭素) TOC	3 mg/l 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.3	< 0.3
46 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.6	7.4	7.4	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1	< 1	< 1
50 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12	0.10	0.05	0.12	0.10	0.20	0.12	0.20	0.2		

平成22年度 北片無去専用水道水質検査結果一覧表

(平成23年3月31日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	原水検査 10月	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下							< 0.00005						< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下							< 0.001						< 0.001	< 0.001	< 0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下							< 0.001						< 0.001	< 0.001	< 0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.004			0.004			0.005			0.005			0.005	0.005	0.006
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l以下							< 0.005						< 0.005	< 0.005	< 0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下							0.2						0.2	0.19	0.19
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.15			0.11			0.19			0.21			0.21	0.19	0.19
12 砒素及びその化合物	1 mg/l以下							0.06						0.06	0.07	0.07
13 四塩化炭素	0.002 mg/l以下							< 0.0002						< 0.0001	< 0.0002	< 0.0002
14 1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l以下							< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.0002	< 0.001	< 0.001
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l以下							< 0.001						< 0.0001	< 0.001	< 0.001
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下							< 0.0005						< 0.0001	< 0.0005	< 0.0005
18 トリクロロエチレン	0.03 mg/l以下							< 0.0005						< 0.0001	< 0.0005	< 0.0005
19 ペンゼン	0.01 mg/l以下							< 0.001						< 0.0001	< 0.001	< 0.001
20 塩素酸	0.6 mg/l以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.05		
21 クロ酢酸	0.02 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
22 クロホルム	0.06 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.0001		
23 ジクロ酢酸	0.04 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
24 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.0001		
25 臭酸素	0.01 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
26 総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.0004		
27 トリクロ酢酸	0.2 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		
28 ブromクロロメタン	0.03 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.0001		
29 ブromホルム	0.09 mg/l以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.0001		
30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.003			< 0.001		
31 亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下							0.004						0.004	0.009	0.009
32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下							< 0.01						< 0.01	< 0.01	< 0.01
33 鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下							0.01						0.01	< 0.01	< 0.01
34 銅及びその化合物	1 mg/l以下							0.002						0.002	< 0.001	< 0.001
35 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下							8.9						8.9	11	11
36 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下							< 0.001						< 0.001	< 0.001	< 0.001
37 塩化物イオン	200 mg/l以下	4.6	4.7	4.6	4.7	4.8	4.8	3.8	4.6	4.6	5	3.9	4.6	5	4.4	4.4
38 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l以下							26						26	26.6	26.6
39 蒸発残留物	500 mg/l以下	111			105			108			96			111	110	110
40 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下							< 0.02						< 0.02	< 0.02	< 0.02
41 ジェオミン	0.00001 mg/l以下							< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
42 2-メチルイソブチルアルコール	0.00001 mg/l以下							< 0.000001						< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
43 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
44 フェノール類	0.005 mg/l以下							< 0.0005						< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
45 有機物（全有機炭素）TOC	3 mg/l以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.3	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.3	< 0.3
46 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.7	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.3	6.8	7.4	7.7	7.4	7.4
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1	< 1	< 1
50 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.2	0.2	< 0.1	< 0.1
残留塩素	0.1 mg/l以上	0.16	0.20	0.20	0.10	0.10	0.10	0.16	0.10	0.10	0.17	0.20	0.10	0.2		

