

平成24年度 虹別専用水道水質検査結果一覧表

(平成25年4月18日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下			< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下			< 0.00005											< 0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下			< 0.001											< 0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下			< 0.001											< 0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下			0.01				0.009				0.008		0.009	0.01
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下			< 0.001											< 0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			< 0.001				< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下			< 0.5											< 0.1
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下			0.1				0.12				0.13		0.11	0.13
12 砒素及びその化合物	1 mg/l 以下			0.05											0.05
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下			< 0.0002											< 0.0001
14 1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l 以下			< 0.005											< 0.0005
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下			< 0.0002											< 0.0002
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下			< 0.0002											< 0.0001
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002											< 0.0001
18 トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002											< 0.0001
19 ペンゼン	0.01 mg/l 以下			< 0.0002											< 0.0001
20 塩素酸	0.6 mg/l 以下			< 0.06				< 0.06				< 0.06		< 0.06	< 0.05
21 クロ酢酸	0.02 mg/l 以下			< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.001
22 クロホルム	0.06 mg/l 以下			< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002	< 0.0001
23 ジクロロ酢酸	0.04 mg/l 以下			< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.001
24 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下			0.0003				0.0002				0.0002		0.0002	0.0003
25 臭酸素	0.01 mg/l 以下			< 0.001				< 0.001				< 0.001		< 0.001	< 0.001
26 総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			0.0008				0.0004				0.0005		0.0002	0.0008
27 トリクロロ酢酸	0.2 mg/l 以下			< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.001
28 ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下			0.0002				< 0.0002				0.0003		< 0.0002	0.0003
29 ブromホルム	0.09 mg/l 以下			0.0003				0.0002				< 0.0002		< 0.0002	0.0003
30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			< 0.008				< 0.008				< 0.008		< 0.008	< 0.001
31 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下			0.01											0.01
32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下			< 0.01											< 0.01
33 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下			< 0.01											< 0.01
34 銅及びその化合物	1 mg/l 以下			< 0.001											< 0.01
35 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下			10											10
36 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下			< 0.001											< 0.001
37 塩化物イオン	200 mg/l 以下	4.6	4.4	4.7	4.6	4.9	5.1	4.7	4.7	5	5	4.8	4.7	5.1	5.1
38 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下			19											19
39 蒸発残留物	500 mg/l 以下			94				94				86		98	98
40 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下			< 0.02											< 0.02
41 ジェオミン	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001											< 0.000001
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下			< 0.000001											< 0.000001
43 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下			< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002	< 0.005
44 フェノール類	0.005 mg/l 以下			< 0.0005											< 0.0005
45 有機物（全有機炭素）TOC	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.5
46 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5 度以下	1.4	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.4
50 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.11	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.12

平成24年度 西熊牛専用水道水質検査結果一覧表

(平成25年4月18日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

No.	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下		< 0.00005											< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下		0.002											0.002
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下		< 0.001											< 0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下		< 0.5											< 0.1
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下		< 0.08											< 0.08
12	砒素及びその化合物	1 mg/l 以下		< 0.01											< 0.1
13	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0001
14	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l 以下		< 0.005											< 0.0005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0002
16	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0001
17	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0001
18	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0001
19	ベンゼン	0.01 mg/l 以下		< 0.0002											< 0.0001
20	塩素酸	0.6 mg/l 以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.05
21	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.001
22	クロホルム	0.06 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0001
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l 以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.001
24	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0001
25	臭酸素	0.01 mg/l 以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001
26	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0004
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l 以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.001
28	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0001
29	ブromホルム	0.09 mg/l 以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0001
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.001
31	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下		0.01											0.01
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下		< 0.01											< 0.01
34	銅及びその化合物	1 mg/l 以下		< 0.001											< 0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下		5											5
36	マンガニウム及びその化合物	0.05 mg/l 以下		< 0.001											< 0.001
37	塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.3	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	2.4	2.4	2.3	2.5
38	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下		17											17
39	蒸発残留物	500 mg/l 以下		98			86			102			84		102
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下		< 0.02											< 0.02
41	ジエオキシ	0.00001 mg/l 以下		< 0.000001											< 0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下		< 0.000001											< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.005
44	フェノール類	0.005 mg/l 以下		< 0.0005											< 0.0005
45	有機物（全有機炭素）TOC	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.5
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6
50	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.17	0.16	0.18	0.17	0.16	0.14	0.17	0.18	0.21	0.21	0.18	0.12	0.21

平成24年度 中オソベツ専用水道水質検査結果一覧表 (平成25年4月18日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

基準項目	基準値	浄水(給水栓水)検査												最大値	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下		< 0.0003				< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下						< 0.00005								< 0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下						< 0.001								< 0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下						< 0.001								< 0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下						< 0.001								< 0.001
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下						< 0.001								< 0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下						< 0.5								< 0.1
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下						< 0.08								< 0.08
12 砒素及びその化合物	1 mg/l 以下						< 0.01								< 0.1
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下						< 0.0002								< 0.0001
14 1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l 以下						< 0.005								< 0.0005
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下						< 0.0002								< 0.0002
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下						< 0.0002								< 0.0001
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002								< 0.0001
18 トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002								< 0.0001
19 ペンゼン	0.01 mg/l 以下						< 0.0002								< 0.0001
20 塩素酸	0.6 mg/l 以下		< 0.06				< 0.06				< 0.06		< 0.06		< 0.05
21 クロ酢酸	0.02 mg/l 以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.001
22 クロホルム	0.06 mg/l 以下		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0001
23 ジクロ酢酸	0.04 mg/l 以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.001
24 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		0.0003		0.0003
25 臭酸素	0.01 mg/l 以下		< 0.001				< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001
26 総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		0.0005		0.0005
27 トリクロ酢酸	0.2 mg/l 以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.001
28 ブromクロメタン	0.03 mg/l 以下		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		0.0002		0.0002
29 ブromホルム	0.09 mg/l 以下		< 0.0002				< 0.0002				< 0.0002		< 0.0002		< 0.0001
30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下		< 0.008				< 0.008				< 0.008		< 0.008		< 0.001
31 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下						0.02								0.02
32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下						< 0.01								< 0.01
33 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下						< 0.01								< 0.01
34 銅及びその化合物	1 mg/l 以下						< 0.01								< 0.01
35 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下						6								6
36 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下						< 0.001								< 0.001
37 塩化物イオン	200 mg/l 以下	2.4	2.4	2.3	2.3	2.4	7.6	2.3	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4		7.6
38 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下						17								17
39 蒸発残留物	500 mg/l 以下		90				103			100			89		103
40 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下						< 0.02								< 0.02
41 ジェオスミン	0.00001 mg/l 以下						< 0.000001								< 0.000001
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下						< 0.000001								< 0.000001
43 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下		< 0.002				< 0.002				< 0.002		< 0.002		< 0.005
44 フェノール類	0.005 mg/l 以下						< 0.0005								< 0.0005
45 有機物(全有機炭素)TOC	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.5
46 pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.4	7.7	7.5	7.4	7.4	7.5		7.7
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1
50 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1
残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.14	0.16	0.14	0.16	0.12	0.15	0.14	0.16	0.15	0.17	0.16	0.18		0.18

平成24年度 萩野専用水道水質検査結果一覧表

(平成25年4月18日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下			< 0.0003				< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下							< 0.00005							< 0.00005
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下							< 0.001							< 0.001
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下							< 0.001							< 0.001
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下							0.001							0.001
8 六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下							< 0.001							< 0.005
9 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下							< 0.5							< 0.1
11 フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下							0.09							0.09
12 砒素及びその化合物	1 mg/l 以下							< 0.01							< 0.1
13 四塩化炭素	0.002 mg/l 以下							< 0.0002							< 0.0001
14 1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l 以下							< 0.005							< 0.0005
15 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下							< 0.0002							< 0.0002
16 ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下							< 0.0002							< 0.0001
17 テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下							< 0.0002							< 0.0001
18 トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下							< 0.0002							< 0.0001
19 ペンゼン	0.01 mg/l 以下							< 0.0002							< 0.0001
20 塩素酸	0.6 mg/l 以下			< 0.06				< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.05
21 クロ酢酸	0.02 mg/l 以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.001
22 クロホルム	0.06 mg/l 以下			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0001
23 ジクロ酢酸	0.04 mg/l 以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.001
24 ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下			0.0003				< 0.0002			0.0002			0.0002	0.0003
25 臭酸素	0.01 mg/l 以下			< 0.001				< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001
26 総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下			0.0005				< 0.0002			0.0004			0.0002	0.0005
27 トリクロ酢酸	0.2 mg/l 以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.001
28 ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下			0.0002				< 0.0002			0.0002			< 0.0002	0.0002
29 ブromホルム	0.09 mg/l 以下			< 0.0002				< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0001
30 ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下			< 0.008				< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.001
31 亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下							0.01							0.01
32 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下							< 0.01							< 0.01
33 鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下							< 0.01							< 0.01
34 銅及びその化合物	1 mg/l 以下							< 0.001							< 0.01
35 ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下							6							6
36 マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下							< 0.001							< 0.001
37 塩化物イオン	200 mg/l 以下	3	2.5	2.4	2.4	2.7	2.7	2.6	2.6	2.8	2.7	2.7	2.6	3	3
38 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下							19							19
39 蒸発残留物	500 mg/l 以下			84				86			86			80	86
40 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下							< 0.02							< 0.02
41 ジェオミン	0.00001 mg/l 以下							< 0.000001							< 0.000001
42 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下							< 0.000001							< 0.000001
43 非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下			< 0.002				< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.005
44 フェノール類	0.005 mg/l 以下							< 0.0005							< 0.0005
45 有機物（全有機炭素）TOC	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.5
46 pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4
47 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1
50 濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.19	0.15	0.19	0.13	0.17	0.16	0.12	0.19	0.19

平成24年度 北片無去専用水道水質検査結果一覧表

(平成25年4月18日現在)

毎月検査項目

年4回検査項目

年1回検査項目

No.	基準項目	基準値	浄水（給水栓水）検査												最大値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	一般細菌	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下							< 0.00005						< 0.00005
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下							< 0.001						< 0.001
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下							< 0.001						< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.005			0.005			0.004			0.007			0.007
8	六価クロム化合物	0.05 mg/l 以下							< 0.001						< 0.001
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下							< 0.5						< 0.1
11	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下	0.15			0.17			0.12			0.22			0.22
12	砒素及びその化合物	1 mg/l 以下							0.05						0.05
13	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下							< 0.0002						< 0.0001
14	1,4-ジクロロベンゼン	0.05 mg/l 以下							< 0.005						< 0.0005
15	ジクロロメタン	0.04 mg/l 以下							< 0.0002						< 0.0002
16	トリクロロメタン	0.02 mg/l 以下							< 0.0002						< 0.0001
17	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下							< 0.0002						< 0.0001
18	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下							< 0.0002						< 0.0001
19	ペンゼン	0.01 mg/l 以下							< 0.0002						< 0.0001
20	塩素酸	0.6 mg/l 以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.05
21	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.001
22	クロホルム	0.06 mg/l 以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			0.0003			0.0003
23	ジクロロ酢酸	0.04 mg/l 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.001
24	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下	0.0002			0.0003			0.0003			0.0004			0.0004
25	臭酸素	0.01 mg/l 以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001
26	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.0002			0.0006			0.0006			0.0011			0.0011
27	トリクロロ酢酸	0.2 mg/l 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.001
28	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			0.0004			0.0004
29	ブromホルム	0.09 mg/l 以下	< 0.0002			0.0003			0.0003			< 0.0002			0.0003
30	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.001
31	亜鉛及びその化合物	1 mg/l 以下							< 0.01						< 0.01
32	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下							< 0.01						< 0.01
33	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下							< 0.01						< 0.01
34	銅及びその化合物	1 mg/l 以下							< 0.001						< 0.01
35	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下							9						9
36	マンガニウム及びその化合物	0.05 mg/l 以下							< 0.001						< 0.001
37	塩化物イオン	200 mg/l 以下	4	5.4	5.2	4.3	5.5	5.5	3.9	5	5.2	5.1	5	4.9	5.5
38	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	300 mg/l 以下							25						25
39	蒸発残留物	500 mg/l 以下	109				106		106			118			118
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下							< 0.02						< 0.02
41	ジエオキシベンゼン	0.00001 mg/l 以下							< 0.000001						< 0.000001
42	2-メチルイソプロパノール	0.00001 mg/l 以下							< 0.000001						< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.005
44	フェノール類	0.005 mg/l 以下							< 0.0005						< 0.0005
45	有機物（全有機炭素）TOC	3 mg/l 以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.5
46	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6
47	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
48	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	色度	5 度以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 1
50	濁度	2 度以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.17	0.16	0.15	0.17	0.14	0.14	0.15	0.16	0.17	0.13	0.14	0.15	0.17